

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA - AZIENDA ACQUA POTABILE

ANALISI DELL'ACQUA POTABILE

Riassunto dei dati contenuti nei certificati d'analisi di HelvetiaLab SA del 30.07.2016

Prelievi del 27.07.2016

Designazione dei prelievi:

1. Fontana Medoscio; 2. Utenza mappale no. 1109, Gerra Piano; 3. Utenza mappale no. 1201, Gerra Piano; 4. Utenza mappale no. 142, Cugnasco; 5. Utenza mappale no. 273, Gerra Piano; 6. Valori di tolleranza

	1	2	3	4	5	6
Genere esame						
ANALISI MICROBIOLOGICA						
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	0	0	0	0	0	0
Germi aerobi mesofili	1	1	1	1	1	300
pH	7.25	7.18	6.92	7.49	7.36	6 - 9.2

Conclusioni:

Il campione soddisfa tutti i parametri analizzati